

投标澄清函

各供应商：

在茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目甲供材料音叉液位开关遴选公告(招标编号：CMMP-CXSH-2024009)中，对相关供应商提出的澄清作出如下回复：

第一点：询价要求电气连接接口1/2NPT。厂家产品标配3/4NPT，方便穿线，如需要，我司可以配相应转接头满足现场使用要求，请沟通确认。

澄清回复：厂家配转接头3/4NPT转1/2” NPT，配合电缆密封装置已按1/2” NPT开料，电气接口使用1/2” NPT规格。

第二点：询价要求音叉316SS带PTFE涂层。因介质为汽柴油，常规化工原料，没有强酸强碱的原料，316SS完全满足要求，如定制带PTFE涂层，不仅价格高，货期更长。现我司按照316SS 材质选型，请沟通确认。

澄清回复：同意不带涂层。

第三点：询价要求带内置浪涌保护器。因隔爆等级冲突无法内置，我司选型为外配浪涌保护器，请沟通确认。

澄清回复：同意使用外置浪涌保护器。

茂名港

司

日